

平成23年3月18日

お客様各位

アマノ株式会社
時間情報事業本部
サービス事業本部

電力会社の計画停電に伴う入室システムの扉動作について

平成23年3月11日に発生しました「東北地方太平洋沖地震」の影響により、地域ごとに計画停電が実施されており、現在ご使用頂いております入室システムも停電の影響を受ける状況となっております。

お客様各位におかれましては、停電の影響（機器停止による状態変化）をご理解のうえ、最善の対処を行って頂きたい、お願い申し上げます。

- ・ 停電中は、入室システムカードリーダーの読取動作が停止致します。
- ・ 停電時における電気錠や自動ドアなどの扉の動作は、ご使用頂いている電気錠の種類により動作が異なります。停電が発生する前に電気錠の停電時における動作をご確認ください。停電中は電気錠による施錠・解錠が出来ないため適宜ご対応をお願い致します。
- ・ 計画停電等による停電が事前に判明している場合は、停電時間帯になる前に管理ソフトウェアを終了し、パソコン・サーバー等をシャットダウンして頂けますようお願い致します。
- ・ 復電時には電気錠制御盤は自動的に復旧しますので、施錠状態のご確認をお願い致します。また、管理ソフトウェアの起動は復電後に行ってください。

尚、ご不明の点につきましては、弊社担当までご連絡の程、お願い致します。

以上